

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

«Национальный детский сад № 16

«Бадм цецг»

Эрдниева Г.Ц.

Приказ № 83 « 17 » 06 2021 г.



**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ) № 2**

*Муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Национальный детский сад № 16  
«Бадм цецг»*

Республика Калмыкия

г. Элиста.

2021г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад №16 «Бадм цецг».

1.2. Адрес объекта 358007, Республика Калмыкия, г.Элиста, 1 микрорайон, д.31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 2 здания соединенные теплым переходом по 2 этажа, 2202,6 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5670 кв.м

1.4. Год постройки здания 1970 г., 1987 г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2021 г., капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг»  
МКДОУ «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, д.31

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации г. Элиста

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Н.Очирова, 4 тел. 8847 (22) 3-81-15

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 242 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобус № 20 от остановки «10-й микр.» до остановки «КИТ»,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; визуальная*
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет ( описать) нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ВНД</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ВНД</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-В</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>

\*\* Указывается:

*ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МКДОУ «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг» доступно частично избирательно (С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный
2	Вход (входы) в здание	текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
	Все зоны и участки	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021- 2026 г.г. \_\_\_\_\_ в рамках исполнения \_\_\_\_\_ по плану \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **полная доступность 1 этажа в территории для инвалидов (С, Г, У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

**нет**

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

ds16rk08.online

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» 06 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «17» 06 2021 г.

3. Решения Комиссии ДЧ-И(С,Г,У) от «12» 06 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

«Национальный детский сад № 16

«Бадм-цецг»

Эрдниева Г.Ц.

Приказ № 17 от «17» 08 2021 г.

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1**

«17» 08 2021 г.

\_\_\_\_\_ (наименование территориального образования субъекта РФ)

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм-цецг»1.2. Адрес объекта 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие 2 здания соединенные теплым переходом по 2 этажа, 2202,6 кв.м- часть здания склад - кв. м- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5670 кв. м1.4. Год постройки здания 1970, 1987; последнего капитального ремонта 1996 г.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального нет1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение«Национальный детский сад № 16 «Бадм-цецг»1.7. Юридический адрес организации 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 микрорайон, дом 31, тел. 8847(22) 4-32-80

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским автобус № 20 от остановки «10-й мкр» до остановки «КИТ»,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м3.2.2. время движения (пешком) 5 мин3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<b>Б</b>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>		<b>1</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И</b>		<b>2,3</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ВНД</b>		<b>4</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-В</b>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И</b>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДП-В</b>		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **МКДОУ «Национальный детский сад № 16 «Бадм цент» ДЧ-И (С, Г, У)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки)	Не нуждается

	транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2021 – 2026 г.г. по мере поступления денежных средств** в рамках исполнения \_\_\_\_\_ **плана**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность объекта для инвалидов С, Г, У**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **ds16rk08.online**

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на __ л.       |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на __ л.       |
| 3. Путей движения в здании                 | на __ л.       |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>0</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>0</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>0</u> л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте      | на __ л.       |
| 8. поэтажные планы                         | на __ л.       |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Заведующий МКДОУ «Национальный детский сад № 16 «Бадм цент»

Эрдниева Г.Ц. (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

Бутцинова А.В. (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Заведующий сектором по строительству и реконструкции зданий и сооружений Управления образования Администрации г. Элисты

Дорджиев В.В. (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Председатель Калмыцкая Республиканская общественная организация инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Новая жизнь» Депутат Элистинского городского Собрания Созыва

Каманджаев А.В. (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Согласовано с комиссией «17» 06 \_\_\_\_\_ 20 21 г.

I Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории  
Наименование объекта, адрес Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг», 358007, Республика Калмыкия, город Элиста, 1 микрорайон, д.31 т.8847 (22) 4-32-80

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствие прорезиненной плитки	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
1.4	Пандус (наружный)	есть		4		Х		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		5		ДЧ-И(С, Г, У)		ТРН
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ТРН



II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С, Г, У)		1,2	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ - И \_\_\_\_\_ (С,Г, У) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг», 358007, Республика Калмыкия, город Элиста, 1 микрорайон, дом 31 т. 8847(22) 4-32-80  
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ГР
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	Отсутствие пандуса	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ГР
2.4	Дверь (входная)	есть		4		ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.5	Тамбур	есть		6		ДЧ-И (С, Г, У)		
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей	Индивидуальное решение с ТСР

								движения к ним
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>		2,3	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И ( С,Г, У) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм центг», 358007, Республика Калмыкия, город Элиста, 1 микрорайон, дом 31 т.8847(22)4-32-80**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		7	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	нет	все		ТРН
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	нет	все		ТРН
3.5	Дверь	есть		7	Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8-9	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назнач			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР

		ения здания (целево го посеще ния объект а)».						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С, Г, У)		2	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И (С, Г, У) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм центр», 358007, Республика Калмыкия, город Элиста, 1 микрорайон, дом 31 т.8847(22)4-32-80**

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ТРН

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	ДЧ-И (С, Г, У)			ТНР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И (С, Г, У) \_\_\_\_\_

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МПН

на территории Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг», Республика Калмыкия, город Элиста, 1 микрорайон, дом 31 т.8847(22)4-32-80

на 202 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию *** доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель и соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ *	Вид работ **		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Национальный детский сад № 16 «Бадм цецг»	358007, Республика Калмыкия город Элиста, 1 микрорайон, д.31 т.4-32-80	4	5	6	7	8	9	10	11
				Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	ТР	ДЧ-И (С, Г, У)			Заведующий Эрдниева Гиляна Цябдировна	

*Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с соответствием с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия

указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).